電業簡明月報 (民營發電業)

星崴電力股份有限公司

簡 明 月 報

114年8月份

編送日期:中華民國114年9月15日

編送單位:星崴電力股份有限公司

壹、營運綜合摘要分析報告

一、公司簡介

星崴電力股份有限公司於台南市七股區台區段設置太陽光電發電廠(裝置總容量 77,520 瓩),於民國 111 年 5 月併入電網開始發電,並於民國 112 年 4 月取得電業執照開始商業運轉。民國 112 年 4 月取得換發電業執照,新增售予再生能源售電業經營方式。

二、業務狀況

民國 114 年 8 月之毛發電量為 11,005,096 度,淨發電量為 10,612,436 度, 廠用電量為 392,660 度,售電於台電以及再生能源售電業。

三、財務狀況

財務狀況正常。

四、重大營運事件

8/18 中華電信電線杆維修完成,恢復通訊

五、資訊公開網址

資訊公開網址:https://www.leadsun-windsolar.com/download.php

貳、業務報告

一、每月供電報告

表 1-1 裝置容量

民國 114年 08 月份

能源別	電廠/案場名稱	經營方式	機組別	裝置容量(瓩)	備註
		售予公用售電			
太陽能	星崴電力	業、轉供(售予再	#01	77,520	
		生能源售電業)			
	合		77,520		

- 1. 能源別欄位,請依照「抽蓄水力、火力(須區分燃煤、燃油、燃氣)、核能、慣常水力(須區分自有、承攬)、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別,進行填寫。
- 機組別欄位,水力電廠及小型電廠,免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組, 則仍需按機組別填報。
- 3. 經營方式欄位,請依照「售予公用售電業或輸配電業、轉供(售予再生能源售電業)、轉供(售予用戶)、轉供(同時售予再生能源售電業與用戶)、直供」類別,填寫該電廠/ 案場所發電能的銷售途徑。
- 4. 試運轉之機組於取得(換發)電業執照後,再進行申報。

表 1-2 發電量及發電設備運作情形

民國 114 年 08 月份

(1)發電量情形

能源別	電廠/案場 名稱	機組別	毛發電量 (度)	廠用電量 (度)	淨發電量 (度)	備註
太陽能	星崴電力	#01	11,005,096	392, 660	10, 612, 436	
	合計					

備註:

- 1. 毛發電量欄位,請依照發電機組監控系統之計量值填報。
- 2. 廠用電量係指發電所內用電,即發電廠因運轉發電機所消耗於各項附屬設備之電能。
- 3. 能源別欄位,請依照「抽蓄水力、火力(須區分燃煤、燃油、燃氣)、核能、慣常水力(須區分自有、承攬)、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別,進行填寫。
- 4. 機組別欄位,水力電廠及小型電廠,免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組, 則仍需按機組別填報。
- 5. 民營再生能源發電業者無須填報廠用電量、淨發電量。
- 6. 試運轉之機組於取得(換發)電業執照後,再進行申報。

(2)發電設備運作情形

能源別	電廠/案場名稱	機組別	容量因數 (%)	可用率 (%)	最大出力 占裝置容 量百分比 (%)	低熱值毛 熱耗率 (千卡/度)	備註
太陽能	星崴電力	#01	18.8%	55.5%	75.8%		

- 1. 能源別欄位,請依照「抽蓄水力、火力(須區分燃煤、燃油、燃氣)、核能、慣常水力(須區分自有、承攬)、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別,進行填寫。
- 2. 機組別欄位,水力電廠及小型電廠,免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組, 則仍需按機組別填報。
- 3. 容量因數:特定時間內發電機組之毛發電量與其裝置容量之百分比。計算公式如下: 當月毛發電量/(裝置容量×當月天數×24 小時)×100%
- 4. 可用率:發電機組可供電時數與全特定時數(全月)之百分比。
- 5. 最大出力占裝置容量百分比:發電機組在正常發電情況下,當月實際提供給系統之最大出力占裝置容量的百分比。以1小時來算,公式如下:當月之每小時毛發電量最大值/裝置容量×100%
- 6. 低熱值毛熱耗率,僅火力機組需填報。公式如下: 發電所耗用燃料量×燃料熱值=發電所耗用燃料的熱值 發電所耗用燃料的熱值/毛發電量=毛熱耗率(千卡/度) 燃料熱值可參考能源署公布的「能源產品單位熱值表」或自行估計。
- 7. 試運轉之機組於取得(換發)電業執照後,再進行申報。

表 1-3 燃料耗用量

民國 114 年 08 月份

(1)燃煤機組

燃料別	單位	期初存量	進口量	國內 採購量	毛熱值 (kcal/kg)	淨熱值 (kcal/kg)	使用量	期末 存量	備註
燃 料 煤 (濕基)	公噸								
亞 煙 煤 (濕基)	公噸								
燃料油	公秉								
柴油	公秉								
其他									

(2) 燃油機組

燃料別	單位	期初存量	進口量	國內 採購量	毛熱值 (kcal/liter)	淨熱值 (kcal/liter)	使用 量	期末 存量	備註
燃料油	公秉								
柴油	公秉								
其他									

(3) 燃氣機組

燃料別	單位	期初 存量	進口量	國內 採購量	毛熱值 (kcal/m³)	淨熱值 (kcal/m³)	使用 量	期末 存量	備註
天 然 氣 (NG1)	立方公尺								
液 化 天 然 氣 (NG2)	立方公尺								
氫氣	立方公尺								
其他									

(4) 廢棄物發電機組

燃料別	單位	使用量	毛熱值(kcal/kg)	淨熱值(kcal/kg)	備註
垃圾	公噸				
RDF	公噸				
SRF	公噸				
其他					

(5) 沼氣發電機組

燃料別	單位	使用量	毛熱值(kcal/m³)	淨熱值(kcal/m³)	備註
沼氣	立方				
冶制	公尺				
其他					

(6) 生質能發電機組

燃料別	單位	使用量	毛熱值(kcal/kg)	淨熱值(kcal/kg)	備註
黑液	公秉				
蔗渣	公噸				
其他					

- 1. 燃料耗用量須包含發電機組試運轉期間所耗之燃料量。
- 2. 若所用燃料未列於上述,請填報於其他欄位並於備註欄填寫燃料種類。
- 3. 淨熱值請以低熱值(Lower Heating Value, LHV)申報;毛熱值請以高熱值(Higher Heating Value, HHV)申報。

表 1-4 機組停機容量

民國 114年 08 月份

		停機事由	;	本月份	下個月		
電廠/案場名稱	機組別	(填報代碼)	<u>/5_1444</u>		停機 裝置容量	停機期間	
星崴電力	#01						
星崴電力	#01						
星崴電力	#01						

- 1. 再生能源單一機組為以下情形之一者,無須申報:
 - (1) 停機時間若未滿 24 小時;
 - (2) 因遠端維護而停機(即無須現場維護);
 - (3) 例行自檢,例如轉向潤滑、電纜解纏迴旋、系統定期重啓等。
- 2. 停機期間請填報停機日期及時間,時間以24時制呈現,如1/19:00-1/1017:00。
- 3. 當機組或電廠遭遇計畫性停機(例如大修)與非計畫性停機(例如機電事故)等非正 常運轉或待機狀態時,需記錄填報。
 - 機電事故定義:「發、輸、變設備不論待機或運轉中發生不意之障礙,不能正常啟 用或不能正常運轉而需停用時,一律列為事故。但發現設備運轉情況異常尚可繼 續運轉而不影響設備安全,經主管處轉洽電力調度處同意安排停用檢修者或由電 力調度處安排提前停用檢修者不列為事故,強迫跳脫仍算事故。」
- 4. 停機事由欄位請依下列運轉情況填報代碼:

代碼	運轉情況	代碼	運轉情況
K 1	併聯	K13	線路工作
K 2	解聯	K14	指令試運轉
K 3	待機	K15	電力潮流限制
K 4	跳脫	K16	外因跳機
K 5	減載	K17	核一附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機
K 6	檢修,保養	K18	核二附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機
K 7	故障	K19	核三附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機
K 8	竣工試運轉	K20	設備超載
K 9	乾燥運轉	K21	試運轉
K10	大修	K22	爐管破
K10A	大修逾排程	K23	LNG 用量限制
K11	單獨運轉	K24	中油 LNG 管路檢修
K12	線路故障	KK	其他

表 1-5 發電機組淨尖峰供電能力調整表

民國 114 年 08 月份

	機組	規劃	機組調整出力		
出力調整緣由	裝置容量	淨尖峰出力	累計調整次	淨尖峰出力	
	(MW)	(MW)	數(次)	(MW)	
	出力調整緣由		70-1- 772-171	出力調整緣由 裝置容量 淨尖峰出力 累計調整次	

- 1. 調整次數為該機組當年度從 1 月至各月份累計調整次數 (含本次),非為當月調整次數。
- 2. 機組名稱欄位,請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。

表 1-6 儲能系統結合太陽能發電設備發電量及停機情形

民國 114年 08 月份

(1) 儲能系統放電量情形

能源別	電廠/案 場名稱	儲能櫃數	儲能裝置 容量(度)	光電存入 儲能電量 (度)	總儲能放電量(度)	儲能系統 輔電用電 量(度)	非常規時 段儲能放 電量(度)	備註
合	計							

- 1. 本表僅「參與競標及容量分配之儲能系統結合太陽能發電設備者」須填報。
- 2. 非常規時段指台電定義 14:30~16:00 當太陽光電案場發電量降至最大總購售電容量之 30%以下且持續達 15 分鐘、系統頻率低至 59.6Hz 情況。
- 3. 機組試運轉期間之儲能系統於取得(換發)電業執照後,再進行申報。

(2) 儲能系統停機

				本月	月份	下作	固月	
能源別	電廠/案 場名稱	儲能櫃 數	停機事由	停機 裝置容 量	停機期間	停機 裝置容 量	停機期間	備註
合計								

備註:

- 1. 本表僅「參與競標及容量分配之儲能系統結合太陽能發電設備者」須填報。
- 2. 停機期間請填報停機日期及時間,時間以24時制呈現,如1/19:00-1/1017:00。
- 3. 當機組、電廠或儲能櫃遭遇計畫性停機(例如大修)與非計畫性停機(例如機電事故) 等非正常運轉或待機狀態時,需記錄填報。
 - 機電事故定義:「發、輸、變設備不論待機或運轉中發生不意之障礙,不能正常啟用或不能正常運轉而需停用時,一律列為事故。但發現設備運轉情況異常尚可繼續運轉而不影響設備安全,經主管處轉洽電力調度處同意安排停用檢修者或由電力調度處安排提前停用檢修者不列為事故,強迫跳脫仍算事故。」

停機選單:

代碼	運轉情況	代碼	運轉情況
K 1	併聯	K11	單獨運轉
K 2	解聯	K12	線路故障
K 3	待機	K13	線路工作
K 4	跳脫	K14	指令試運轉
K 5	減載	K15	電力潮流限制
K 6	檢修,保養	K16	外因跳機
K 7	故障	K20	設備超載
K 8	竣工試運轉	K21	試運轉
K10	大修	KK	其他
K10A	大修逾排程		

二、每月售電報告

表 2-1 售予公用售電業之售電量

民國 114年 08 月份

能源別	售電量(度)	備註
太陽能	191,623	
合計		

- 1. 能源別欄位,請依照「抽蓄水力、火力(須區分燃煤、燃油、燃氣)、核能、慣常水力(須區分自有、承攬)、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別,進行填寫。
- 2. 請依據台電的電能躉購電費通知單所載之購電度數做售電量申報。
- 3. 採轉供售電予用戶者,本表請填寫售予台電之餘電量。若無餘電銷售,售電量請填0。

表 2-2 售予再生能源售電業之售電量

民國 114年 08 月份

能源別	再生能源售電業 名稱*	計量期間	簽約容量(瓩)	售電量(度)
太陽能		114/08/01~08/31	67,442	9,041,187
太陽能		114/08/01~08/31	10,078	1,379,626
	合計			

- 1. 能源別欄位,請依照「慣常水力(須區分自有、承攬)、風力、太陽能、廢棄物、沼 氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別,進行填寫。
- 2. 計量期間欄位,請依據台電的轉供電量清單所載之計量期間進行填報,期間以西元年 月日格式填寫。

表 2-3 直/轉供予用戶之售電量

民國 114年 08 月份

能源別	行業別	用户名稱*	售電模式	計量期間	簽約容量 (瓩)	售電量(度)
	1					

- 1. 能源別欄位,請依照「慣常水力(須區分自有、承攬)、風力、太陽能、廢棄物、沼 氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別,進行填寫。
- 2. 行業別歸類依主計總處公告之行業統計分類。
- 3. 售電模式欄位,請依照「轉供、直供」類別,進行填寫。
- 4. 計量期間欄位,請依據台電的轉供電量清單所載之計量期間進行填報,並以西元年月 日格式填寫。

表 2-4 新機組試運轉期間資料

民國 114年 08 月份

能源別	電廠/ 案場名 稱	機組別	毛發電量 (度)	售電量(度)	售電模式	試運轉期間	備註
	合計						

- 1. 本表為新機組於取得(換發)電業執照後之首月,須補申報新機組試運轉期間資料;若 尚未取得(換發)電業執照,則無須申報。
- 2. 售電模式欄位,請填寫試運轉期間的電量銷售模式,依照「售予公用售電業、預為轉供」類別進行填寫。其中,「預為轉供」係指,試運轉期間之電量將於取得執照後轉供於用戶。
- 3. 試運轉期間欄位,請以西元年月日格式填寫。

多、財務報告

收支實績表

民國 114年 08 月份

單位:新臺幣元

項目	本月份發生數
1. 營業收入	56, 896, 643
電業收入	56, 789, 915
其他營業收入	106, 728
2. 營業支出	32, 018, 378
營業成本	31, 398, 536
營業費用	619, 842
3. 營業收益(1-2)	24, 878, 265

- 1. 本表僅須申報電業相關收支。
- 2. 營業收入:為電業收入及其他營業收入之合計數。
- 3. 營業支出:為營業成本及營業費用之合計數。